



**ROMANIA**  
**JUDEȚUL BACĂU**  
**MUNICIPIUL ONEȘTI**

DIRECȚIA URBANISM-COMP. PROTECȚIA CIVILĂ/SERV.VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Str. Păcii nr. 2/24, Cod 601020, Tel. 0234-324.760, Fax: 0234-313911

Nr.

**MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR  
PE TIMPUL SEZONULUI RECE**

Verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;

- tencuiți și spoiți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;

- curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;

- montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;

- nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;

- nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit.

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:

- verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;

- interzicerea supraalimentării cu combustibil;

- alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;

- curățarea periodică a conductelor de alimentare și duzele de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

- nu utilizați instalații electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;

- nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;

- nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

- supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți, și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni.

O altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea și exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos (butan).

Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:

- montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat;

- verificarea etanșeității conductelor de G.P.L. cu apă și săpun;

- folosirea de reglatoare de presiune în perfectă stare de funcționare;

- interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcționării acestora în poziția culcat și depozitarea acestora la o distanță mai mică de 1,5 - 2 m de sursele de căldură.

**PRIMAR**  
**VICTOR LAURENȚIU NEGHINĂ**

